



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

Sladen  
051/2025 48

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: De Panne 31

EIGENAAR: De Panne

Adres: De Panne De Panne

OPDRACHTGEVER: De Panne

Adres: De Panne 31 De Panne

INSTALLATEUR:

Adres: De Panne De Panne

BTW of IK: 680 150 736

STROOMLEVERANCIER: Net management

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 24/01/2006 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (I.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring; Type der lokalen: Appartement 02/01

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V Bescherming van de aansluiting: Max 10 A

Voedingskabel hoofdbord: 6 x 10 mm<sup>2</sup> Aig. schakelaar: type 160/0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 13 Ohm; RI tot >10 MOhm

BESCHRIJVING:

Installatie volgens schema in bijlage

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

Nota: De borden en hoofdborden waren nog niet gecontroleerd

de aanwezigheid van de afzet-inverdelers naam: \_\_\_\_\_ handtekening \_\_\_\_\_

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de einddraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/06/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  2. De installatie is niet conform.
  3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: Van BTU Gh Gulliana  
nr. + naam + handtekening

De directeur,