

vzw - AIB-VINCOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Verslag nr.: PCB 255 17631



N 474



Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

Brabant

tel.: 02 674 57 11

Wallonië

tel.: 081 432 611

Resi

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTAL

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Naam, voornaam :<br><u>Samela</u> | Naam, voornaam :<br><u>W. Kessels</u>          |
| Ident. Kaart nr. :                | Adres :<br><u>Vuurtempelen 7/0703 (app 17)</u> |
| BTW nr.: BE                       | Post nr. + Stad :<br><u>8660 De Panne</u>      |
|                                   | Tel. :                                         |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

|                                            |                                                                           |                                 |                                   |                                         |                                              |                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Art 270              | <input type="radio"/> ingebruikname                                       | <input type="radio"/> wijziging | <input type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input checked="" type="radio"/> Art 271 bis | <input checked="" type="radio"/> <b>1</b> Wooneenheid |
| <input checked="" type="radio"/> Art 271   | <input type="radio"/> mobiel                                              | <input type="radio"/> tijdelijk |                                   | <input type="radio"/> Art 87            | <input checked="" type="radio"/> Art 278     | <input type="radio"/> <b>2</b> Huishoudelijke werkeer |
| <input type="radio"/> Art 276 : verzwaring | <input checked="" type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid |                                 |                                   | <input type="radio"/> Art 88            | <input type="radio"/> Art .....              | <input type="radio"/> <b>3</b> Gemeenschappelijke d   |
|                                            |                                                                           |                                 |                                   | <input type="radio"/> Art ...           | <input type="radio"/> Art .....              | <input type="radio"/> <b>4</b> Werkeenheden           |

Algemene gegevens elektrische installatie :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gegevens verdeler                               | EAN                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="radio"/> EAN niet meegedeeld                                      | <input type="radio"/> kWh meter niet gep |
|                                                 | kWh meter nr. <u>5868977</u>                                                                                                                                                                                                                       | meterstand dag : .....                                                         | nacht : .....                            |
|                                                 | Bescherming aansluiting (A) : <input checked="" type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100  | nr. : .....                                                                    | meterstand : .....                       |
| Gegevens installatie                            | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V                                                                                                                 | Type aardelektrode :                                                           |                                          |
|                                                 | Maximale nominale stroom (A) : <input checked="" type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 | <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> open / baar |                                          |
|                                                 | Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>2.5</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>Vob</u>                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> .....                                                    |                                          |
| Beschrijving installatie                        | Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA                                                                                                                                                                               | Aantal borden : <u>7</u>                                                       | Aantal eindstroombanen : <u>4</u>        |
| <input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                          |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                          |                                                       |                                            |                                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                                      | <input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking               | <input checked="" type="radio"/> Montage | <input type="radio"/> Toestellen                      | <input checked="" type="radio"/> Materieel | <input checked="" type="radio"/> >/doorsnede | <input checked="" type="radio"/> Sche |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>2.3</u> Ω                                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>2.0</u> MΩ | <input type="radio"/> Controle foutlus   | <input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="radio"/> Test      |                                              |                                       |
| Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden |                                                                          |                                          |                                                       |                                            |                                              |                                       |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

|                                 |                                         |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie    | <u>geen inbreuken vastgesteld</u>       | Visum DNB of aang |
| <input type="radio"/> Nihil     |                                         |                   |
| Inbreuken Bestaande installatie | <u>geen inbreuken vastgesteld</u>       |                   |
| <input type="radio"/> Nihil     | <u>herkenning EK03-404 GCA 8/4/2017</u> |                   |
| Opmerkingen                     |                                         |                   |
| <input type="radio"/> Nihil     |                                         |                   |

Beslutt(en) :

|                                                           |                                             |                                       |               |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| <input checked="" type="radio"/> De nieuwe installatie    | <input checked="" type="checkbox"/> voldoet | <input type="checkbox"/> voldoet niet | aan het AREI. | <u>10/2/2017</u> |
| <input checked="" type="radio"/> De bestaande installatie | <input checked="" type="checkbox"/> voldoet | <input type="checkbox"/> voldoet niet | aan het AREI. | <u>10/2/2017</u> |

Agent bezoeker :

Naam : Tom Delarue Agent nr. : 3455 Datum : 10/2/2017

Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : 1  Eéndraadsschema(s) : 1  .....

Voor de directeur generaal : Handte

[Handtekening]

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te yermelden.
- De Federale overheidslidst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te w
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden u aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van de elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden; maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw : bezoek op max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken